

ANEXO III

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DETALHADA SESC
PIRENÓPOLIS 17/01.00042-CC**

- Realizar visitas semanais para verificação PH e alcalinidade da água, relatando todas as visitas em diário de obra.
- Auxiliar os servidores que realizam o tratamento da água quanto ao tipo específico de produto e quantidades para cada situação de PH ou alcalinidade da água.
- Acompanhar estoque de produtos em relação à validade dos produtos e quantidades a serem pedidas.
- Acompanhar e assinar o boletim de registro mensal sobre análises diárias de PH, alcalinidade e quantidades de produtos utilizados diariamente.
- Fornecer relatório mensal das visitas técnicas ao responsável da área (Serviços Gerais) constando quantidade de visitas realizadas no mês e resultados sobre o padrão de qualidade da água.
- Ter disponibilidade para qualquer situação emergencial quanto ao tratamento da água das piscinas.

Obs:

- O tratamento da água é realizado pelos servidores da unidade, o Profissional (químico) irá somente assessorá-lo.
- Todos os produtos para tratamento da água, análise de PH e alcalinidade bem como produtos químicos e acessórios utilizados na limpeza e manutenção das piscinas serão fornecidos pela unidade.
- O diário de obras que será utilizado pelo prestador de serviços (químico) será fornecido pela unidade.

Dados técnicos:

- Piscina Infantil – 4,50m³
- Piscina Adulta – 120,00m³
- Piscina Coberta – 9,30m³
- Piscina Adulta (vinil) – 36,00m³